

STAV. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA  
NAPAJENÍ ZE STAV TU/NEJÍ SOUČÁSTÍ PD

SYKFY 20x2x0,5

ZAKONČENO V DR1-1x PATCH PANEL 24xRJ45/CAT6  
(TRASA BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)

DR1

STAVAJÍCÍ 19" RACK 600x600/42U  
ROZVÁDĚČ BUDE ZACHOVÁN A DOPLNĚN

UPS


400V, 20 kVA/18 kW  
WxDxH (mm) 500 x 710 x 960

PŘÍVOD Z RH1-KABEL CXKH-R 5x16  
VÝVOD DO RP.JIP1-KABEL CXKH-R 5x16

UMÝVÁRNA

RC

STAVAJÍCÍ



HOP

RH1

STAVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVÁDĚČ  
(ROZVÁDĚČ ZALOHOVÁN DA)

ROZVÁDĚČ BUDE ZACHOVÁN A DOPLNĚN

KABELOVÁ TRASA POD STROPDEM  
KŽ 150x100 mm

sta

ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA  
HAVLICKOVA 247, 386 01 STRAKONICE  
TEL: 383323436, MOB: 777732201  
EMAIL: SKALA@STAAITELER.CZ

paré

**Napětová soustava:**  
TN-C (3+PEN, 400V, 50Hz)  
TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz)  
TN-S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

**Ochrana před nebezpečným dotykem**  
(ČSN 332000 4-41ed.2)

- automatickým odpojením od zdroje
- pospojením a proudovým chráničem

**Ochrana proti nadproudůmle ČSN 332000-4-43**  
• selektivním dimenzovánímjističích prvků

PU – POŽÁRNÍ UCIPÁKA

AKCE	REKONSTRUKCE JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE INTERNICH OBORŮ (MOJIP)	ZAKÁZKA		
STAVEBNÍK	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov	ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA + 420 777 732 201	
MÍSTO	p.č. 1836/6 - k. ú. Benešov u Prahy	VYPRACOVAL	MARTIN POČTA + 420 608908692	
ČÁST	D.1.4.D. ELEKTROINSTALACE	MĚŘITVO	DATUM	VÝKRES
OBSAH	PŮDORYS 1.PP		07/2017	2.1