

**CENTRÁLNÍ ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ - PŮDORYS 1NP - STAV
M 1:75**










POZNÁMKY

STAVEBNÍ PŮDORYS - STAV:
- die PD poskytnuté investorem - výkres: Půdorys přízemí - 06/1985 - vypracoval: Filip
- die zaměření - 06/2017 - STA, projektový ateliér, v.o.s.
CENTRÁLNÍ ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ - STAV:
- die PD poskytnuté investorem
- výkres: Centrální rozvod medicínálních plynů - 11/1987 - vypracoval: J. Vašku

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| NO. | POPIS | PLOCHA [m ²] |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 01 | PŘÍJMOVÝ POKOJ | 18,34 |
| 02 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | 12,47 |
| 03 | MULTIOBOROVÁ JIP - MUŽI | 19,68 |
| 04 | WC - MUŽI | 1,81 |
| 05 | UMÝVÁRNA - MUŽI | 2,38 |
| 06 | ŠATNA KLIENTŮ | 4,39 |
| 07 | MULTIOBOROVÁ JIP - MUŽI | 20,13 |
| 08 | DENNÍ MÍSTNOST SESTER | 20,37 |
| 09 | PRACOVISTÉ PERSONÁLU JIP | 32,16 |
| 10 | JIP | 85,94 |
| 11 | RTG | 2,47 |
| 12 | SKLAD | 13,24 |
| 13 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 12,21 |
| 14 | POKOJ LÉKAŘŮ | 18,96 |
| 15 | MULTIOBOROVÁ JIP - ŽENY | 19,94 |
| 16 | WC - ŽENY | 1,81 |
| 17 | UMÝVÁRNA - ŽENY | 2,41 |
| 18 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | 4,33 |
| 19 | MULTIOBOROVÁ JIP - ŽENY | 19,47 |
| 20 | WC - ZAMĚSTNANCI | 2,29 |
| 21 | UMÝVÁRNA - ZAMĚSTNANCI | 2,48 |
| 22 | SKLAD | 6,92 |
| 23 | LÁŽEŇ PACIENTŮ | 12,75 |
| 24 | SPRCHA - ZAMĚSTNANCI | 2,47 |
| 25 | CHODBA | 65,68 |
| 26 | SKLAD JIP | 15,27 |

LEGENDA ZNAČEK

| | | | |
|---|--|----|--------|
| (H) | HYDRANT | v. | VACUUM |
| HUP | HLAVNÍ UŽÁVĚR PLYNU | k. | KYSLÍK |
| s.v. | STLAČENÝ VZDUCH | | |
|  | SPÁD ROZVODNÉHO POTRUBÍ MIN. 3‰ | | |
|  | ROZVODNÉ POTRUBÍ VEDENO DOLU - NAHORU | | |
|  | STOUPAČKA ROZVODNÉHO POTRUBÍ | | |
|  | ODVODŇOVACÍ LAHEV PRO VAKUUM | | |
|  | ODVODŇOVÁČ Cu - PN40 | | |
|  | ODPOUŠTĚCÍ VENTIL TYP V 4320 | | |
|  | UZÁVÍRAČÍ VENTIL TYP V 10 151 732 PN 32 | | |
|  | KONTROLNÍ MANOM. TYP UR51 ROZS. 0 -1,0 MPa, - 100 - 0 KPa (VA) | | |
| —3.5— ····· | ROZVODNÉ POTRUBÍ VAKUA (VA) | | |
| —3.4— - - - - | ROZVODNÉ POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU (SV) | | |
| —5.2— - - - - | ROZVODNÉ POTRUBÍ KYSLÍKU (O ₂) | | |
|  | PANEL UKONČ. ROZVODU: O2 TYPU UR128, SV - UR628, VA - URV628 | | |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 0 M | 1 M | 2 M | 3 M | 4 M |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|



STA projektový atelier V.O.S.
Havlíčková 247 386 01 Strakonice
tel. 383 323 436
e - mail skala@STAatelier.cz

paré

| | |
|--------|--|
| STUPĚŇ | DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE |
|--------|--|

| | | | |
|-----------|---|---------------------|--|
| AKCE | REKONSTRUKCE JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE INTERNÍCH OBORŮ (MOJIP) | ZAKÁZKA | |
| STAVEBNÍK | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov | ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA + 420 777 732 201 |
| MÍSTO | p.č. 1836/6 - k. ú. Benešov u Prahy | VYPRACOVAL | ING. ARCH. PAVLA HOMOLKOVÁ |
| ČÁST | D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | MĚŘÍTKO | DATUM |
| OBSAH | CENTRÁLNÍ ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ - PŮDORYS 1NP - STAV | 1:75 | 08/2017 |
| | | | VÝKRES |
| | | | s.05 |