

Tab. 5.3 - Tabulka Vytyčovaných bodů*Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv*

Číslo bdu	X	Y	Z	Poznámka
č.661001	1164564,45	755665,07	hloubka uložení dle stávající trasy	spojkoviště 1 - umístění dle stávající trasy
č.661002	1164566,60	755668,09	krytí kabelů min 1,0m, viz kabelové rýhy	začátek podvrtu
č.661003	1164589,87	755639,68	krytí kabelů min 1,0m, viz kabelové rýhy	konec podvrtu
č.661004	1164591,00	755638,30	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	lomový bod
č.661005	1164592,46	755639,19	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	začátek prostupu
č.661006	1164595,19	755640,84	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	konec prostupu
č.661007	1164596,20	755641,45	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	lomový bod
č.661008	1164602,23	755635,13	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	začátek prostupu
č.661009	1164603,84	755632,15	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	konec prostupu
č.661010	1164617,66	755617,16	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	lomový bod
č.661011	1164625,04	755608,57	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	lomový bod
č.661012	1164646,97	755583,11	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	lomový bod
č.661013	1164660,86	755567,54	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	lomový bod
č.661014	1164676,91	755548,22	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	začátek prostupu
č.661015	1164673,11	755544,78	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	konec prostupu
č.661016	1164684,07	755530,27	krytí kabelů min 1,0m, viz kabelové rýhy	začátek prostupu
č.661017	1164716,43	755492,53	krytí kabelů min 1,0m, viz kabelové rýhy	konec prostupu
č.661018	1164771,08	755429,18	krytí kabelů min 1,0m, viz kabelové rýhy	začátek podvrtu
č.661019	1164777,85	755435,02	krytí kabelů min 1,0m, viz kabelové rýhy	konec podvrtu
č.661020	1164780,17	755437,03	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	začátek prostupu
č.661021	1164783,69	755440,06	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	konec prostupu
č.661022	1164786,21	755442,24	krytí kabelů min 1,0m, viz kabelové rýhy	začátek prostupu
č.661023	1164795,58	755450,31	krytí kabelů min 1,0m, viz kabelové rýhy	konec prostupu
č.661024	1164796,59	755450,70	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	lomový bod
č.661025	1164821,00	755422,41	krytí kabelů min 0,35m, viz kabelové rýhy	lomový bod