

Dodatečné informace č. 1

Veřejná zakázka	„ZŠ Kamenice - kotelna“
Zadavatel	Obec Kamenice
Adresa:	Ringhofferovo náměstí 434/0, Kamenice, 251 68
IČO:	002 40 273

Zadavatel v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek odpovídá na dotaz účastníka v rámci veřejné zakázky na akci:

„ZŠ Kamenice - kotelna“

Dotaz účastníka – odpovědi zadavatele jsou vepsány modrou barvou:

Dobrý den, pane Nováku,

Chtěl bych se v rámci zakázky VZ0031497: „ZŠ Kamenice - kotelna“ zeptat, zda je možno v případě kotelní K2 nahradit kaskádu 3 ks kotlů o výkonu každý 32,7 kW (výkon kaskády dle TZ 10,9-98 kW) kaskádou 2 kotlů o výkonu každý 9,1-49,3 kW, tj výkon kaskády by byl 9,1-98,6 kW. Z uživatelského pohledu by to mělo být jedno, výkonový rozsah kaskády by byl stejný, akorát by se snížil počet kotlů, což by znamenalo úsporu jak při montáži, tak při následném servisu. Bylo by toto řešení přípustné?

Děkuji předem za odpověď a jsem s pozdravem,

Odpověď zadavatele:

Toto řešení je nepřípustné. Zadavatel v rámci Zadávací dokumentace vylučuje možnost variantních řešení, tj. účastníci musí ocenit to, co je předmětem poptávky.

V Kamenici dne 10.10.2017


JSP Consult spol. s r.o.
Business Center Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5
IČ: 27153827 DIČ: CZ27153827

.....
Ing. Pavel Čermák
starosta obce / zadavatel, Kamenice
vz. Ing. Šárka Krosová, JSP Consult spol. s r.o.