

Dodatečné informace č. 2

Veřejná zakázka	„Navýšení kapacity ZŠ Kamenice 2. etapa“
Zadavatel	Obec Kamenice
Adresa:	Ringhofferovo náměstí 434/0, Kamenice, 251 68
IČO:	002 40 273

Zadavatel v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek odpovídá na dotaz účastníka v rámci veřejné zakázky na akci:

„Navýšení kapacity ZŠ Kamenice 2. etapa“

Dotaz účastníka č 1 – odpovědi zadavatele jsou vepsány modrou barvou:

Dobrý den, žádám o vysvětlení zadávací dokumentace k akci „Navýšení kapacity ZŠ Kamenice 2. etapa“.

1. Dle vyhlášky 398/2009Sb by se bezbariérový přístup do veřejných budov měl zajistit výtahy, zde jsou navrženy plošiny na více stanic než jednu?

V hlavní budově jsou navrženy dvě plošiny. První plošina řeší přístup z 1.NP do 2.NP a je umístěna v m.č. N1.15. Druhá plošina obsluhuje 2.NP a 3.NP a je umístěna v m.č. N2.10.

V objektu SO 04 je navržen jeden osobní výtah (m.č. N1.20), který obsluhuje 3 nadzemní podlaží) – viz Řez E-E.

2. Osobní výtah je deklarovaný plochou 1100x2100mm, což dle normy odpovídá nosnosti 1000Kg. Jedná se o chybu, či záměr umístit další plošinu, jejichž legislativa se řídí jinými normami než výtahy?

V projektu je navržen výtah V1 o rozměru kabiny 1000 x 1300 na 3 podlaží a dvě plošiny 1000 x 1500 na dvě podlaží (1.-2.NP a 2.-3.NP). Veškerá specifikace k výtahu a 2 plošinám je uvedena v tabulce ostatních výrobků pod označením V1, V2 a V3, kde jsou podrobně vypsány požadavky. Tyto indexy jsou uvedeny také v půdoryse.

3. Ve výkazu výměr, list „Ostatní práce“ je položka č.1 „D+M zábradlí a zídek u hlavního vstupu“- jedná se o prvek s označením Z1? Pokud ne, jak má toto zábradlí vypadat?

Ano, jedná se o výrobek Z1

4. Ve výkazu výměr, list „Ostatní práce“ je položka č.4 „D+M lávka vnitřní“ – popis položky odkazuje na schéma, kde by měl být náčrtek vč. rozměrů, prosíme o doplnění tohoto schématu.

Nosná konstrukce budou 2 podélné UPE 260 + příčníky Jackel 60/60/5 po 1,5m. Plnoplošná konstrukce podlahy viz skladba P7. Součástí dodávky je

kotvení k původnímu žb skeletu budovy včetně stavebního průzkumu konstrukce v místě uložení a statického posouzení.

5. Ve výkazu výměr, list „Ostatní práce“ je položka č.13 „D+M informační systém školy (cedulky na dveře a chodby)“-jaký počet ks cedulek? Je třeba bližší specifikace.

Viz. [Dodatečné informace č. 1](#)

6. Ve výkazu výměr, list „Ostatní práce“ je položka č.15 „D+M SYSTÉM CENTRÁLNÍHO (GENERÁLNÍHO, univerzálního) KLÍČE“- které dveře budou zahrnuty do generálního klíče?

Viz. [Dodatečné informace č. 1](#)

Dotaz účastníka č 2 – odpovědi zadavatele jsou vepsány modrou barvou:

Na základě Vaší výzvy k podání žádosti o účast na akci

„Navýšení kapacity ZŠ Kamenice 2. etapa“

Vás tímto žádáme, v souladu s § 98 zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, o zodpovězení následujících dotazů:

- 1) Nikde jsem v PD neobjevil specifikaci níže uvedených položek. Žádám Vás o jejich jednoznačné zadání. Z dostupného zadání nelze zpracovat cenovou nabídku:

1	K	x7513	D+M zábradlí a zídek u hlavního vstupu	Kč	1,000
---	---	-------	--	----	-------

18	K	K373	D+M provizorní ocelové lávky pro uchycení kabelů a potrubí při demontáži spojovacího krčku.	kpl	1,000
----	---	------	---	-----	-------

[viz zámečnické prvky Z1, Z7, Z12, Z13. Provizorní lávka není nijak specifikována, je věci zhotovitele jakým způsobem toto provizorní řešení po dobu stavby provede.](#)

- 2) Prvek zábradlí a lávky v místnosti 2.16, v tabulce zámečnických výrobků je blíže specifikované pouze zábradlí k lávce, lávka samotná je zadána pouze hmotností 300 kg. Žádám Vás o jasnou specifikaci provedení lávky. [Nosná konstrukce budou 2 podélná UPE 260 + příčníky Jackel 60/60/5 po 1,5m. Plnoplošná konstrukce podlahy viz skladba P7. Součástí dodávky je kotvení k původnímu žb skeletu budovy včetně stavebního průzkumu konstrukce v místě uložení a statického posouzení.](#)

- 3) Prvek F1.02 – tabulka výrobků uvádí dřevo hliníkový systém, výkaz výměr uvádí dřevěný dveřní systém. Co platí?

[Prvek má být v provedení dřevo hliník, jako jsou ostatní nově měněná okna.](#)

- 4) Žádám Vás o prověření nesrovnalosti mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, konkrétně o počet výtahových plošin pro vozíčkáře – PD uvádí celkem 2 kusy, ve výkazu výměr jsou ovšem kusy celkem 3. Co platí?
V hlavní budově jsou navrženy dvě plošiny. První plošina řeší přístup z 1.NP do 2.NP a je umístěna v m.č. N1.15. Druhá plošina obsluhuje 2.NP a 3.NP a je umístěna v m.č. N2.10. V objektu SO 04 je navržen jeden osobní výtah (m.č. N1.20), který obsluhuje 3 nadzemní podlaží – viz Řez E-E.
- 5) Žádám Vás o informaci, zda-li součástí této etapy má být i dodávka a montáž osobního výtahu. V textu položky K026 je uvedeno D+M SAMONOSNÁ KONSTRUKCE (KOTVENÍ VÝTAHU), ovšem v popisu pod položkou je uveden popis osobního výtahu. Co máme ocenit? Pokud bude platit D+M SAMONOSNÁ KONSTRUKCE (KOTVENÍ VÝTAHU), tak Vás žádám o její jednoznačnou specifikaci.
Osobní výtah je součástí této etapy. Osobní výtah je kotvený do zděné šachty viz m.č. N1.20, který tvoří nosnou konstrukci. Součástí dodávky výtahu jsou veškeré pomocné konstrukce statické a akustické, potřebné pro kotvení výtahu do projektem definovaného tvaru šachty.
- 6) Žádám Vás o informaci, jakým způsobem máme zadavateli předložit cenu za orientační systém? V dodatečné informaci jste uvedli, že uchazeči předloží cenu za jeden kus a následně výslednou cenu celého informačního systému. Výkaz výměr ovšem obsahuje pouze položku D+M Informační systém školy (cedulky na dveře a chodby) Kč 1.
Cena za kus bude uvedena u popisu (nebo technického listu, prospektu) konkrétního typu výrobku, od konkrétního dodavatele – popisy těchto výrobků budou součástí nabídky. Cena součtová pak v rozpočtu.
- 7) Žádám Vás o jasnou specifikaci prvku OS.1 D+M Markýzy na spojovacím krčku. Nakreslené schéma na konci tabulky ostatních výrobků je pro zpracování cenové nabídky naprosto nedostačující.
K této markýze byl také přiložen výpis ocelového materiálu a plocha plachet - což by mělo být pro stanovení ceny dostačující. (viz. OS.01 + výpis materiálu na konci tabulek OS)
- 8) Žádám Vás o vypuštění textu „**vč. Teplené izolace**“ u položek měděného potrubí v rozpočtu ÚT. Teplené izolace potrubí je zde vykázána zvlášť.
Z textu se vypouští vč. tepelné izolace a tepelná izolace bude oceněna zvlášť
- 9) Žádám Vás o objasnění položky č.60 K021211 D+M dveře F1.13 vč. zárubně a kování protipožární s panikovým kovááním v objektu Stavební úpravy pavilonu B – 1NP. V popisu pod položkou je odkaz na výrobek D1.19 což jsou protipožární interiérové dveře. Jaké zde tedy máme uvažovat? Pokud zde bude platit položka F1.13, což jsou plastové dveře, tak Vás žádám u úpravu této položky. Plastové dveře nelze vyrobit s požární odolností. Dále Vás žádám o doplnění výměry k této položce.
Položka F1.13 vč. zárubně se vypouští, nebude součástí zakázky.
- 10) V tabulce fasádní prvků je uvedeno, že dveře F1.14 a F1.15 budou stávající a budou napojeny na kouřové čidlo. Ovšem z mj. i z dodatečných informací vyplývá, že celý vstupní portál bude nový. Žádám Vás o prověření a případnou úpravu dotčené části projektové dokumentace.

Celý vstupní portál bude nový. Hliníkové vstupní dveře jsou definovány.

- 11) Žádám Vás o doplnění výměry položky x9 Litý cementový potěr plovoucí tl. 45mm v objektu Přístavba kabinetu o 1,8m2 - doplnění ve dveřích (viz výpočet výměry na lepení kaučukové podlahy). Tato výměra zde není započítaná.

Výměra na lepení kaučukové podlahy a litý potěr tl.45 mm v tomto místě jsou shodné.

- 12) Žádám Vás o informaci, zda-li musí uchazeč přesně dodržet stavební hloubku u všech výplní otvorů? Smí uchazeč nabídnou hloubku větší, což znamená lepší vlastnosti výrobku?

Stavební hloubka vyměňených fasádních výplní by měla být v objektu jednotná. Není pravdou, že širší profil má vždy lepší vlastnosti - záleží také na provedení a zvolených materiálech. Není přípustné nabízet provedení v horších parametrech než je projektem a legislativou předepsané.

V Kamenici dne 10.10.2017



JSP Consult spol. s r.o.
Business Center Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5
IČ: 27153827 DIČ: CZ27153827

.....
Ing. Pavel Čermák
starosta obce / zadavatel, Kamenice
vz. Ing. Šárka Křosová, JSP Consult spol s r.o.