VSTUP DO ROZVODNÉHO KANÁLU
PLYNOTĚSNÝ POKLOP

VSTUP DO ROZVODNÉHO KANÁLU
PLYNOTĚSNÝ POKLOP

1-RP-65 -10 °C

1-RP-65 -10 °C

RK SK RK SK RK SK RK SK RK/L SK/L

TTRC

TTRC

OSA 332. TRUBKY TRUBKOVÉHO SYSTÉMU

OSA 1. TRUBKY TRUBKOVÉHO SYSTÉMU

DISTANČNÍ PLECHY

PŮVODNÍ LEDOVÁ PLOCHA 60x30m

PODÉLNÁ OSA NOVÉ LEDOVÉ PLOCHY

240 mm VÝŠKOVÁ KÓTA NOVÉ LEDOVÉ PLOCHY

R65000

R65000

R65000

R65000

7x85=595
28000

58800

26x1500=39000

18750

1500

750

170

340

510

680

850

1190

1020

1530

28135 332 TRUBEK S ROZTEČÍ 85 mm

POZNÁMKY

1. TRUBKOVÝ SYSTÉM MONTOVAT NA KLUZNOU FÓLII POLOŽENOU NA VYROVNANOU PODKLADOVOU PLOCHU
2. PO DOKONČENÍ MONTÁŽE POLOŽIT NA TRUBKOVÝ SYSTÉM ARMOVACÍ KARI SÍŤ (6x100x100) A ZALÍT DRÁTKOBETONEM

SOUVISEJÍCÍ VÝKRESY

2-12-234-1	CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ - P&ID SCHÉMA, ZAPOJENÍ LEDOVÉ PLOCHY
1-14-372-1	CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ - DISPOZICE LEDOVÉ PLOCHY, PŮDORYS LP
2-14-374-1	CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ - DISPOZICE LEDOVÉ PLOCHY, ŘEZY
2-16-153-1	DISTANČNÍ PLECH - Tr. Ø26,9x2,6; A=85
1-16-231-1	CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ - ROZDĚLOVACÍ KUS Ø76,1, SBĚRACÍ KUS Ø139,7
1-16-232-1	CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ - DISPOZICE LEDOVÉ PLOCHY, DETAIL 'F'
2-16-233-1	CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ - ZÁVĚSY POTRUBÍ V KANÁLE

8

MĚŘÍTKO 1:50	PROJEKTANT: Ing. M. Mikyna	STAVBA: ZS Most	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	INDEX ZMĚNY
	KONTROLOVAL:	S. OBJEKT: Ledová plocha				
	SCHVÁLIL:	P. SOUBOR: Chladící zařízení				
	DATUM: Říjen 2015	STUPEŇ PD: DPS	G. PROJEKTANT: IB-Projekt			
CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ MIROSLAV MIKYTKA	INVESTOR:		OBJEDNATEL: MD Most			
	NÁZEV: CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ DISPOZICE LEDOVÉ PLOCHY ZATRUBKOVÁNÍ LEDOVÉ PLOCHY		ČÍSLO VÝKRESU: 1-14-377-1		LISTŮ 1 LIST 1	