

POZNÁMKY

1. TRUBKOVÝ SYSTÉM MONTOVAT NA KLUZNOU FÓLII POLOŽENOU NA VYROVNANOU PODKLADOVOU PLOCHU
2. PO DOKONČENÍ MONTÁŽE POLOŽIT NA TRUBKOVÝ SYSTÉM ARMOVACÍ KARI SÍŤ (6x100x100) A ZALÍT DRÁTKOBETONEM

SOUVISEJÍCÍ VÝKRESY

2-12-237-1	CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ - P&ID SCHÉMA, ZAPOJENÍ LEDOVÉ PLOCHY
1-14-377-1	CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ - DISPOZICE LEDOVÉ PLOCHY, ZATRUBKOVÁNÍ LP
2-14-378-1	CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ - DISPOZICE LEDOVÉ PLOCHY, ŘEZY
2-16-153-1	DISTANČNÍ PLECH - Tr. Ø26,9x2,6; A=85
1-16-236-1	CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ - ROZDĚLOVACÍ KUS Ø76,1, SBĚRACÍ KUS Ø139,7
1-16-237-1	CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ - DISPOZICE LEDOVÉ PLOCHY, DETAIL 'F'
2-16-238-1	CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ - ZÁVĚSY POTRUBÍ V KANÁLE

7

MĚŘÍTKO 1:100	PROJEKTANT: Ing. M. Mikyna	STAVBA: ZS Most	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	INDEX ZMĚNY
	KONTROLOVAL:	S. OBJEKT: Ledová plocha				
	SCHVÁLIL:	P. SOUBOR: Chladicí zařízení				
	DATUM: říjen 2015	STUPEŇ PD: DPS	G. PROJEKTANT: IB-Projekt			
CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ MIROSLAV MIKYNA	INVESTOR:		OBJEDNATEL: MO Most			
	NÁZEV: CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ DISPOZICE LEDOVÉ PLOCHY PŮDORYS LEDOVÉ PLOCHY		ČÍSLO VÝKRESU: 1-14-376-1		LISTŮ: 1 LIST: 1	