

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce:

Zimní stadion Most - rekonstrukce chladicího zařízení

Dotaz č. 1:

Příloha č. 4 - výkaz výměr (položkový rozpočet) část IV Elektroinstalace včetně M+R - položka je vyspecifikována popisem prací, které nejsou dostatečně popsány pro přesné ocenění jednotlivých dodávek a prací., chybí položkový rozpočet. Je možné ho obdržet?

Odpověď na dotaz č. 1:

Na profilu zadavatele byl doplněn samostatný výkaz výměr pro část IV Elektroinstalace a M+R (viz příloha č. 4.1), který rozšiřuje stávající výkaz výměr uvedený v příloze č. 4.

Dotaz č. 2:

Příloha č. 4 - výkaz výměr (položkový rozpočet) část I. Strojovna chlazení - jsou zde uvedeny přesné typy požadovaných dodávek zařízení. Žádáme o sdělení, zda mohou být tyto dodávky nahrazeny zařízením s obdobnými technickými parametry.

Odpověď na dotaz č. 2:

Příloha č. 4 - výkaz výměr byla na profilu zadavatele aktualizována. V aktualizovaném výkazu výměr byly odkazy na konkrétní typy zařízení odstraněny.

Dotaz č. 3:

Požadujeme stanovit (upřesnit) hranice dodávky poptávaného zařízení. Ze zadávací dokumentace není tato hranice dodávaného zařízení zcela jednoznačná a jasná.

Odpověď na dotaz č. 3:

Hranicí dodávky je náhrada stávajícího šroubového kompresoru ZKR 163 A-5, kompresorovou jednotkou se 3 šroubovými kompresory, její zapojení do stávajícího chladicího okruhu, včetně potřebné elektroinstalace, s následným zprovozněním chladicího okruhu. Součástí řešení je i využití odpadního tepla z mazacího oleje ve výměníku H2 na ohřev vody pro rozpouštění sněhu ve sněhové jámě. Tento systém zachovává stávající uspořádání – viz doplněné schéma 1-12-256-VD (příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky). Ve stávajícím chladicím okruhu se provedou pouze tyto úpravy, ostatní stroje a aparáty chladicího okruhu zůstávají beze změny.

Dle znění § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje zadavatel termín pro odevzdání nabídek, a to

do 6. 11. 2017 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek proběhne dne 6. 11. 2017 od 10:00 hodin v sídle zadavatele – v zasedací místnosti č. 101, v prvním patře budovy, na adrese: Magistrát města Mostu, ul. Radniční 1/2, 434 69 Most.

Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

V Mostě dne 20. 10. 2017

Ing. František Jirásek
vedoucí odboru veřejných zakázek
(opatřeno elektronickým podpisem)