

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 26. 10. 2017, v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce s názvem:

„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují ”

Vážení,

níže Vám v souladu s § 54 odst. 5, ve spojení s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v zastoupení zadavatele **Města Nového Města nad Metují**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k výše uvedené veřejné zakázce, a to na základě dvou žádostí jednoho uchazeče o veřejnou zakázku.

1) Dotazy uchazeče:

- „Dobrý den,

tímto vás prosím o doplnění některých informací na akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“.

Jedná se o položku číslo 476 ve výkazu výměr - SDK konstrukce – a dotaz zní :

U podhledu s danou požární odolností je možný max. rozpon kotvicích prvků 750 mm. Ocelová konstrukce haly (nosné prvky) tomuto rozponu neodpovídá.

Jak a do jaké konstrukce bude podhled ukotven ?

Děkuji a s přáním hezkého dne“

- „Dobrý den,

tímto vás prosím o doplnění některých informací na akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“.

Po důkladnějším prostudování PD máme další dotazy :

1. V místnosti 202 je v PD podhled s požární odolností. Ve výkazu výměr je běžný minerální podhled. Co cenit ?

2. V místnosti 202 je v PD obklad ocelové konstrukce (sloupů) s požární odolností. Tuto položku výkaz výměr neobsahuje. Bude se cenit ?

3. V PD je obklad VZT potrubí proveden v SDK. Výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Bude se cenit ?

***Prosíme o dodání Požární zprávy.** Děkuji a s přáním hezkého dne“*

www.cep-rra.cz

2) Odpověď zadavatele na dotazy uchazeče:

Obě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byly zástupci zadavatele doručeny emailem dne 25.10.2017, tedy ve lhůtě dle ZZVZ. Zadavatel tímto níže podává vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě dle ustanovení § 54 odst. 5 ZZVZ.

- *Jedná se o položku číslo 476 ve výkazu výměr - SDK konstrukce – a dotaz zní :*

U pohledu s danou požární odolností je možný max. rozpon kotvících prvků 750 mm. Ocelová konstrukce haly (nosné prvky) tomuto rozponu neodpovídá. Jak a do jaké konstrukce bude pohled ukotven ?

- *Zadavatel odkazuje na dokument projektové dokumentace: „Výpis skladeb D 1.1.19“.*
- *V místnosti 202 je v PD pohled s požární odolností. Ve výkazu výměr je běžný minerální pohled. Co cenit ?*
- *Oceněn bude minerální pohled, uvedený ve výkazu výměr a bude tak proveden.*
- *V místnosti 202 je v PD obklad ocelové konstrukce (sloupů) s požární odolností. Tuto položku výkaz výměr neobsahuje. Bude se cenit ?*
- *Tento obklad je zahrnut ve výměře položky č. 341.*
- *V PD je obklad VZT potrubí proveden v SDK. Výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Bude se cenit ?*
- *Tento obklad se nebude oceňovat, nebude prováděn.*
- *Prosíme o dodání Požární zprávy.*
- *Požárně bezpečnostní řešení bylo na profilu zadavatele uveřejněno společně s vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 dne 6.10.2017.*

Na základě dotazů uchazeče poskytl zadavatel odpovědi jak jsou výše uvedeny. Na základě vysvětlujících odpovědí již nejsou třeba další úpravy zadávací dokumentace.

3) Změny zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Na základě shora podaného vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny** tak, že ruší znění článku „17. Místo a doba pro podání nabídek“ Výzvy k podání nabídek ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 6 a nahrazuje jej novým úplným zněním, které je následující:

„17. Místo a doba pro podání nabídek

*Lhůta pro podání nabídek končí dne **16.11.2017, v 10,00 hod.***

Všechny nabídky musí být doručeny přímo zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na adrese sídla zadavatele:

Nové Město nad Metují

podatelna Městského úřadu

nám. Republiky 6, Nové Město nad Metují.

Nabídky lze podávat písemně v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny v úředních hodinách: PO: 8.00-17.00, ÚT: 7.30-15.00, ST: 8.00-17.00, ČT: 7.30-14.00, PÁ: 7.30-14.00. Poslední den podání nabídky je možné nabídku podat pouze do 10,00 hodin.

*Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude komise otevírat. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. **Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.***

Nové Město nad Metují

Za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová