

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 30. 10. 2017, v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce s názvem:

„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují ”

Vážení,

níže Vám v souladu s § 54 odst. 5, ve spojení s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v zastoupení zadavatele **Města Nového Města nad Metují**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k výše uvedené veřejné zakázce, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

1) Dotaz uchazeče:

„K odpovědi na bod 1 : **Dokument D1.1.19 řeší pouze skladbu konstrukce (souvrství). Neřeší reálné provedení. Podhled s požární odolností je zapotřebí zavěsit do nějaké nosné konstrukce (třeba konstrukce střechy).**

Konstrukce střechy s daným rozponem nosných prvků (vaznic I 200) po 2250 mm je nedostatečný. Tedy zavěšení podhledu bez dodatečné pomocné nosné ocelové nebo podobné konstrukce je nerealizovatelný.

Prosím o technické řešení.

Děkuji a s přáním hezkého dne“

2) Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zástupci zadavatele doručena emailem dne 30.10.2017, tedy ve lhůtě dle ZZVZ. Zadavatel tímto níže podává vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě dle ustanovení § 54 odst. 5 ZZVZ.

- *Dokument D1.1.19 řeší pouze skladbu konstrukce (souvrství). Neřeší reálné provedení. Podhled s požární odolností je zapotřebí zavěsit do nějaké nosné konstrukce (třeba konstrukce střechy).*

Konstrukce střechy s daným rozponem nosných prvků (vaznic I 200) po 2250 mm je nedostatečný. Tedy zavěšení podhledu bez dodatečné pomocné nosné ocelové nebo podobné konstrukce je nerealizovatelný.

Prosím o technické řešení?

- *Tento podhled bude kotven do nosných prvků ocelové konstrukce a dále do trapézového plechu, který je celoplošně ve skladbě stropní konstrukce haly.*

www.cep-rra.cz

3) Změny zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Na základě shora podaného vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nové Město nad Metují

Za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová