



V Praze dne 6. 11. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Statutární město Most
Sídlo zadavatele:	Radniční 1, 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 z Mostu do Rudolic
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení s elektronickou aukcí

Otázka č. 1
Znění dotazu
SO 201 pol. 17. Předpoklad 185,2 kg/m – předpoklad je dle nás předimenzovaný, případně prosíme o doplnění, o jaký profil se jedná.
Znění odpovědi:
Pažení je provizorní konstrukce, která bude navržena zhotovitelem v RDS (VTD). V odhadu pol. 17 jsou uvažovány nejen pažiny, ale i převázky pro kotvení a veškeré další nutné konstrukce k provedení kompletního pažení. Veškeré ocelové konstrukce pažení (kromě kotev) budou oceněny v této položce.

Otázka č. 2
Znění dotazu
SO 201 dle nás chybí položka pro zhotovení kotev. VV obsahuje pouze jejich vrty, není specifikována délka kořeně apod.
Znění odpovědi:
Kotvení je v pol. č. 23-285376 v části výkazu výměr SO 201. Detailní specifikace kotev bude součástí RDS zhotovitele. Pažení (vč. kotvení) je provizorní konstrukce, kterou navrhne zhotovitel v rámci RDS.

Otázka č. 3
Znění dotazu
SO 201 dle nás chybí položka převázky potřebnou pro kotvy záporového pažení.
Znění odpovědi:
Viz odpověď na dotaz č. 1

Kateřina Kloudová
Veřejné zakázky s.r.o.