

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce:

Zimní stadion Most - rekonstrukce chladicího zařízení

Dotaz č. 1:

Zaslaná PD řeší kompletní rekonstrukci MaR a elektro ZS včetně kondenzátoru, čerpadel, detekce NH₃, nové expanzní nádoby atd..., přičemž Výkazem výměr jen samotnou instalaci chladicí blokové jednotky, tudíž z PD není zřejmé, které konkrétní části z PD se mají dodávat.

Odpověď na dotaz č. 1:

Na profilu zadavatele byla doplněna příloha č. 3.1 – projektová dokumentace elektro a M+R. Projektová dokumentace uvedená v příloze č. 3.1 se týká kompletní rekonstrukce zimního stadionu, přičemž pro realizaci dodávek týkajících se této veřejné zakázky bude využita pouze část týkající se chladicího zařízení. Z důvodu, že části projektu týkající se chladicího zařízení zasahují do každé profesní části celkové projektové dokumentace, uvádí zadavatel jako podklad k veřejné zakázce tuto celkovou projektovou dokumentaci elektro a M+R. Detailní rozsah dodávek a prací je pak zřejmý z přílohy č. 4.1 výzvy k podání nabídek – výkazu výměr elektro a M+R.

Realizovány budou veškeré části nezbytné k provozu kompresorové jednotky, k jejímu řízení, obsluze a návaznosti na stávající technologii.

Zadavatel stanovuje, že detailní specifikaci rozsahu dodávky v části elektro a M+R objasní na **prohlídce místa plnění**, která proběhne **dne 15. 11. 2017 od 13:00 hodin**. Sraz účastníků prohlídky je dne 15. 11. 2017 ve 12:55 hodin před hlavním vchodem do objektu Zimního stadionu v Mostě, ul. Rudolická 1700/2, 434 01 Most. Z prohlídky místa plnění bude pořízen zápis, který bude nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě elektro je uveden 3x kompresor 75kW, ve výkresové dokumentaci je uvedeno 3 x 55kW – co je správně?

Odpověď na dotaz č. 2:

Správný údaj o příkonu zařízení je 3x 55 kW.

Dotaz č. 3:

V elektro a MaR dokumentaci nejsou (v důsledku bodu 1) jasně definovány vazby na okolní technologie - např. detekce NH₃, havarijní ventilace, havarijní hladina v expanzní nádobě, rozsah osazení řídicího systému - není jasně definováno rozhraní co z výkresové dokumentace je a není dodávkou.

Odpověď na dotaz č. 3:

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 4:

V PD jsou uvedeny konkrétní typy a výrobci jednotlivých zařízení - nepřipustné v rámci veřejné soutěže.

Odpověď na dotaz č. 4:

V souladu se zněním § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel použil odkaz na konkrétní typy či výrobce zařízení pouze pro přesné a srozumitelné stanovení jeho požadavků. Zadavatel samozřejmě připouští možnost jiného rovnocenného řešení.

Dotaz č. 5:

Poznámky typu "asi naše dodávka" ve Výkazu výměr nejsou korektní pro transparentní výběrové řízení.

Odpověď na dotaz č. 5:

Taková poznámka se k veřejné zakázce nevztahuje a v přílohách č. 4 a 4.1 zadávací dokumentace obsažena není.

Dotaz č. 6:

V technické zprávě elektro a MaR je například popsáno hlášení GSM (SMS zpráv), ve Výkazu výměr však není GSM modem uveden - není zřejmé, zda se tedy v rámci "pouhého" řízení chladicí blokové jednotky toto má realizovat nebo ne?

Odpověď na dotaz č. 6:

Hlášení GSM (SMS) zpráv není v příloze č. 4.1 zadávací dokumentace uvedeno a není tedy součástí předmětu díla.

Dotaz č. 7:

Ve Výkazu výměr chybí realizační a výrobní projektová dokumentace elektro.

Odpověď na dotaz č. 7:

Do přílohy č. 4.1 byly doplněny položky týkající se zpracování výrobní a realizační dokumentace v částech elektro a M+R. Aktualizovaná příloha č. 4.1 je zveřejněna na profilu zadavatele.

Dle znění § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje zadavatel termín pro odevzdání nabídek, a to

do 27. 11. 2017 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek proběhne dne 27. 11. 2017 od 10:00 hodin v sídle zadavatele – v zasedací místnosti č. 101, v prvním patře budovy, na adrese: Magistrát města Mostu, ul. Radniční 1/2, 434 69 Most.

Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

V Mostě dne 8. 11. 2017

Ing. František Jirásek
vedoucí odboru veřejných zakázek
(opatřeno elektronickým podpisem)